

T. IMPIANTI.

T.L. IMPIANTI DI TRIPPINI LUCA
 VIA BORGATA VALORE 142
 14020 ARAMENGO (AT)
 P.IVA 01472590056
 TEL 340/5886636
 EMAIL T.L.IMPIANTI@GMAIL.COM

Spett.Le
 Le Serre Srl
 Via Tiziano Lanza 31
 10095 Grugliasco (TO)

P.IVA/CF	TIPO DOCUMENTO	Num. Documento	Data	Pagina
07868770012	Fattura	20	21/05/2013	1
Condizioni di Pagamento		Banca di Appoggio		
30gg FM		Banca Mediolanum s.p.a. IBAN IT42 W030 6234 2100 0000 0724 432		

Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo unitario	Totale	IVA
Lavori eseguiti su struttura Città della conciliazione Grugliasco Via Fratel Prospero 41					
Ripristino dei sistemi di Supervisione	N	1	€ 3.400,00	€ 3.400,00	21%
Ripristino connessione ethernet tra centrale Divezzi - Materna	N	1	€ 250,00	€ 250,00	21%
<p>Visto di Regolarità Contabile ✓ Si oppone il visto in ordine alla regolarità contabile della spesa Il responsabile del procedimento data _____ <i>ck</i> <i>CIG</i></p>					
Imponibile	IVA	Importo IVA	Totale	Acconto	Netto a pagare
€ 3.650,00	21%	€ 766,50	€ 4.416,50	€ -	€ 4.416,50

n° 1676 prot. Iva 406
 Centro di costo: CONCILIAZIONE ✓
 Pagato il / / B A C
 con ritenuta db paghe
Carlo Pizzanardi



T.L. IMPIANTI DI TRIPPINI LUCA
VIA BORGATA VALORE 142
14020 ARAMENGO (AT)
P.IVA 01472590056
TEL 340/5886636
EMAIL T.L.IMPIANTI@GMAIL.COM

Spett.
Cittadella della conciliazione
C.a. Giorgio Bevacqua

Torino li 21/05/2013

Oggetto: Centrale centro benessere

La centrale funziona regolarmente sono state verificate le valvole miscelatrici e le sonde di temperatura. E' stata eseguita la regolazione delle bande proporzionali.

A seguito della rottura del pc è stata creata la pagina grafica di indicizzazione dell'impianto la quale permette le modifiche dei set point e degli orari.

Attualmente non è funzionante a sonda di temperatura esterna.

Cordiali Saluti

Luca Trippini